


Особенности


- 1) Простота в установке. Чтобы настроить солнечную систему, клиенты нужно всего лишь подключить его с помощью солнечных панелей и батарей.
- 2) управление CPU и контроля, модульная конструкция
- 3) ЖК-дисплей, может визуально отображать различные параметры (например, выходного напряжения, частоты, режима работы и т.д.).
- 4) Многофункциональный дизайн, клиентам не нужно покупать солнечную, контроллер, зарядное устройство и стабилизатор, и др.
- 5) Подключение внешнего аккумулятора, удобно разложить резервную время питания; Пользователь может подключить как можно больше питания по мере необходимости в соответствии с местным солнечных лучей и ветра.
- 6) С супер несущей способности и высокой грузоподъемностью, эта серия инверторов может не только нагрузку на привод сопротивления; но и различные виды индуктивных нагрузок, такие как двигатель, кондиционер, электрические дрели, люминесцентные лампы, газовой лампы, и т.д. Он может управлять практически любые виды нагрузки.
- 7) конструкция чистый контур синусоида Низкая частота, хорошая устойчивость системы, легко для обслуживания, низкой интенсивности отказов и длительный срок службы (при правильной эксплуатации, это может быть до тех пор, как 5 лет).
- 8) Отличная защита: защита от низкого напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, перегрузки защиты.
- 9) CE / EMC / LVD / RoHS / CCC утверждения.
- 10) 2 года гарантии, на протяжении всей жизни службы технической поддержки.

Функция


1. единственной функцией инверсии в режиме инверсии (только подключенного к батарее, может быть установлен в нормальном рабочем режиме и сна



- 1.1 Нормальный рабочий режим: Частота на ЖК-дисплее не будет включен в 01. Независимо от того, есть ли нагрузок переменного тока, подключенного к преобразователю или нет, выходной терминал инвертора всегда будет иметь напряжение готовый для питания нагрузок. В этом режиме ЖК-дисплей будет отображаться, как показано ниже:



1.2 Режим сна: Частота на ЖК-дисплее устанавливается как 02. Если мощность нагрузок, что, подключенного к преобразователю ниже, чем 5% от номинальной мощности инвертора, не будет выводиться через инвертор. То есть, только чип преобразователя работает в таких условиях и потребляемой мощности только 1-6W; Если мощность нагрузок, что, подключенного к преобразователю выше, чем 5% от номинальной мощности инвертора, то инвертор автоматически функцию инверсии и поставит силу к нагрузкам в течение 5 секунд. Как будет показано ниже:




Load's power < 5% of inverter's rated power



Load's power > 5% of inverter's rated power

Внедрение системы В этом режиме:

- 1) Только солнечная панель заряжает аккумулятор
 - 2) Независимый единственным автономные системы солнечной энергии; подходит для областей, которые являются отсутствие полезности или имеют богатый солнечной энергии
- Функция 2. ИБП в режиме Utility (подключен к батарее и полезности). Can быть установлен как утилиты первых, режим работы от батареи в режиме ожидания и заряд аккумулятора, режим Утилита ожидания.



2.1. Утилита в первую очередь, батареи в режиме ожидания ИБП в режиме: частота на ЖК-дисплее устанавливается как 01. Когда оба полезность и батареи подключены к преобразователю, утилита будет поставлять силу к нагрузкам до батареи. Когда утилита отрезать, батарея будет автоматически продолжает питать после инверсии.

Шаги следующим образом:

Шаг 1: Когда сетевого питания доступен, он будет выводиться непосредственно после подачи напряжения стабилизируется и заряда батареи в то же время.


Шаг 2: Когда сетевого питания Внезапное отключение, инвертор будет конвертировать энергию постоянного тока в переменный ток автоматически, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение в течение 5 мс.

Шаг 3: Когда сетевого питания снова становится доступным, он будет автоматически передаваться в полезности подачи питания к нагрузкам и уровня заряда батареи в то же время.


См Workflow, как показано ниже.



ЖК-дисплее, как показано ниже:



Utility supply power and charge battery



Without utility and battery supply power

Внедрение системы В этом режиме:

- 1) Есть 2 способа, чтобы зарядить аккумулятор, полезность и солнечные панели
- 2) Эта система подходит для систем электростанции, построенные в районах, где отсутствует полезности или энергетических систем, которые часто используются в районах с / без утилиты

2.2. Аккумулятор первых, утилита резервного ИБП в режиме: частота на ЖК-дисплее

устанавливается как 03. Когда оба полезность и батареи подключены к преобразователю,

батарея будет поставлять силу к нагрузкам до полезности. Когда емкость батареи не достаточно, утилита будет продолжать подавать питание автоматически.


Шаги следующим образом:

Шаг 1: Когда батарея имеет достаточную мощность, он будет подавать питание на нагрузку непосредственно


Шаг 2: Когда батарея не имеет достаточно мощности, он будет автоматически передаваться в полезности подачи питания к нагрузке

Шаг 3: После того как аккумулятор полностью заряжен (например, солнечной или ветровой контроллер заряда), он будет автоматически переключение на батарею подачи питания к нагрузке.

См Workflow, как показано ниже.



ЖК-дисплее, как показано ниже:



Battery has power and supply power



Battery dead, utility supply power

Внедрение системы В этом режиме:

- 1) Существует единственный способ для зарядки аккумулятора: солнечная панель
- 2) Эта система подходит для тех областях, где электричество стоит дорого, и адрес Условия окружающей среды области, где солнечная энергия может быть полностью использованы для сохранения utility power, такие как семья солнечная и усилителя; системы ветра и уличного солнечной и усилителя; система ветер

Параметр

| Режим | | 15KVA |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Номинальная мощность | Мощность | 10KW |
| Пиковая мощность | | 20KW |
| Напряжение батареи (DC) | | 96V |
| PWM Солнечный контроллер | Напряжение | 96V |
| | Ток | 50A |
| | PV Макс Входное напряжение | 200V |
| Размер Ш x Г x В (мм) | | 420 * 260 * 605 |
| Размер упаковки Ш x Г x В (мм) | | 440 * 280 * 625 |
| Вес нетто (кг) | | 85 |
| Вес брутто (кг) | | 95 |
| Генеральный Параметр | | |
| Режим работы (установка) | 1 | Утилита Во-первых, резервный аккумулятор |
| | 2 | Спящий режим не утилита, мощность нагрузки выше чем на 5% от номинальной мощности, начинают работать автоматически |
| | 3 | Аккумулятор первых, утилита ожидания |
| Переменного тока | Напряжение | 220 ± 35% или 110 + 35% (Необязательно) |
| | Частота | 50 Гц ± 3% или 60 Гц ± 3% (Необязательно) |
| Выход переменного тока | Напряжение | 220 ± 3% или 230 ± 3 or 240V ± 3% или 100V ± 3% или 110 ± 3% (Необязательно) |
| | Частота | 50 Гц ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (опционально) |
| Утилита заряд | АС зарядка | 0 ~ 15A |
| | Время зарядки | В зависимости от емкости батареи и количества |
| | Защита батареи | Автоматическое обнаружение, защита зарядки и разрядки, Интеллектуальное управление |
| Обязанности PV | | Суммарный ток PV вход должен быть меньше, чем номинальный ток |
| Дисплей | Режим отображения | LCD + LED |
| | Отображение информации | Входное напряжение, выходное напряжение, выходная частота, емкость батареи, состояние нагрузки, информации о статусе |
| Волна выхода Тип | | Чисто выход волны синуса, искажение формы rate ≤ 3 |
| Возможность перегрузки | | > 120% 1 мин, > 130% 10s |
| Потребляемая мощность | Спящий режим | 1 ~ 6W |
| | Нормальный режим | 1 ~ 3A |
| Эффективность преобразования | | 80% ~ 90% |
| Время передачи | | < 5 мс (переменный ток в постоянный / постоянного тока в переменный) |
| Защита | | Выход перегрузки, короткого замыкания, вход высокого напряжения, вход низкого напряжения, перегрев |
| Среда | Температура | -10 °C ~ 50 °C |
| | Влажность | 10% ~ 90% |
| | Высота | ≤ 4000m |

Приведенные выше параметры с "или" означает, что параметр должен сделать заводские настройки в соответствии с предпочтениями заказчика.

Информация контроллер выше стандартный параметр нашей компании и могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика.

Мы имеем наши собственные профессиональные контроллер преобразователя и ИБП R & Amp; D команда, и мы предоставляем техническую поддержку и обслуживание OEM.

Схема подключения

I-P-SPC-Series System



Другие

Пожалуйста, обратитесь к проектированию общих чертах, технических документов, брошюр и т.д.
Сделано инженерного департамента, 5 мая 2014 года, 1-е издание.